



अहिल्यानगर महानगरपालिका, अहिल्यानगर

दुरध्वनी क्र. (कार्यालय) ०२४१- २३४३६२२, २३४५१२७, २३४०५२२
अग्निशमन विभाग :- ०२४१- २३२३३७०, २३२०१००, फॅक्स नं० २४१- २३२८८३७

Website : www.amc.gov.in E-mail : amc_anr@rediffmail.com



अशाद/ जा.क्र.१८४

दि. २९/०५/२०२६

प्रति,
माऊली शिक्षण संस्था
सुपा, गट.न.४१,,
ता.पारनेर, जि.अहिल्यानगर

विषय:- अंतीम अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्रा बाबत

संदर्भ:- १) अशाद.जा.क्र.६९० दि.२७/०२/२०२४ रोजीचे प्रोव्हिजनल नहरकत प्रमाणपत्र

२) दि.०२/११/२०२३ चा आपला अर्ज व टोकन क्र.१३०

३) दि. २७/०५/२०२६ रोजीचा अंतीम नाहरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबतचा अर्ज

४) फायर फाईट सेफ्टी सोल्युशन्स यांचे FFSS/२६-२७/FA-४३६ दि. २९/०५/२०२६ रोजीचे "अ" प्रमाणपत्र

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार कळविण्यात दाखला देण्यात येतो की, माऊली शिक्षण संस्था, गट.न.४१, सुपा ता.पारनेर, जि.अहिल्यानगर येथील प्लॉट क्षेत्रफळ ६०००.०० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्रफळ २११७.७६ चौ.मी. इतके असून येथे शैक्षणिक इमारतीचे बांधकाम बांधकाम झालेले असून आपण सादर केलेल्या कागद पत्रानुसार व फायर फाईट सेफ्टी सोल्युशन्स यांचे FFSS/२६-२७/FA-४३६ दि. २९/०५/२०२६ रोजीचे "अ" प्रमाणपत्र तसेच दि.२८/०५/२०२६ रोजीच्या स्थळ पाहणी नुसार सदर इमारतीसाठी खालील प्रमाणे बांधकाम करिता, महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ अन्वये व राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संहिता २०१६ मधील भाग ४ अन्वये अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून खालील प्रमाणे उपाय योजना केलेल्या आहेत.

- १) सदर इमारतीमध्ये IS:२१९०:१९९२ प्रमाणे प्रत्येक १०० चौ.मि. क्षेत्रासाठी एक अग्निशामक उपकरण बसविण्यात आलेले आहे.
- २) सदर इमारतीमध्ये IS:८८४ : १९८५ व ३३८४ : १९८९ प्रमाणे होजरील होज प्रत्येक मजल्याच्या जिन्याजवळ बसविण्यात आलेले आहे.
- ३) सदर संपूर्ण इमारतीमध्ये स्प्रिंकलर सिस्टीम बसविण्यात आलेले आहे.
- ४) सदर इमारतीमध्ये हॅन्ड ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम IS २१८९-२००८ अन्वये बसविण्यात आलेले आहे.
- ५) इमारतीच्या अंडर ग्राउंड २५००० लिटर क्षमतेची व ट्रेरेस टॅक २०००० लिटर क्षमतेची अग्निशमन करिता पाण्याची टाकी व त्यावर ९०० LPM इलेक्ट्रीक पंप १ नग बसविण्यात आलेला आहे.
- ६) सदर इमारतीमध्ये फायर सर्किस इनलेट टू वे विथ लॅंडींग वॉल बसविण्यात आलेले आहे.

सदर उपाययोजना बाबत महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ चे कलम (१)/३ नुसार बंधनकारक असून असे परिक्षण सदर अधिनियमातील कलम (३) ३नुसार अनुज्ञाप्ती धारक अभिकरणा (Licensed Agency)कडून करून घेवून सदर अहवाल वर्षातून दोन वेळा जाणेवारी व जुलै मध्ये तपासणी करून व "ब" प्रमाण पत्रासह तसा अहवाल मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांच्याकडे, मध्यवर्ती कार्यालय अग्निशमन विभाग माळीवाडा, अहमदनगर या कार्यालयास सादर करावा.

महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना २००६ अन्वये "अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते सदरील ना हरकत प्रमाणपत्र दि. २९/०५/२०२७ पूर्वी नुतनीकरण करणे बंधनकारक आहे.



(शंकर उत्तम मिसाळ)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अहिल्यानगर महानगरपालिका